



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека**

**по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадзор.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 20.12.2023г. №2669**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Южаковой М.А. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МБОУ «Совхозная СОШ»)

ИНН 1808700661, ОГРН 1021800645195

Адрес места нахождения юридического лица: 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Совхозный, ул. Молодежная, д. 27

Адрес места осуществления деятельности:

- 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Совхозный, ул. Молодежная, д. 1а;
- 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Большая Венья, ул. Садовая, 2;

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

**В нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20** в здании МБОУ «Совхозная СОШ» по адресу: 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Совхозный, ул. Молодежная, д. 1а в складском помещении для хранения пищевых продуктов (овощей, бакалеи, круп и тд.) поверхность потолков и стен с дефектами и повреждениями, следами протекания, отслоением покраски, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

**В нарушении п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20** в здании МБОУ «Совхозная СОШ» по адресу: 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Большая Венья, ул. Садовая, 2 в туалетных помещениях для мальчиков и для девочек умывальные раковины не обеспечены подводкой горячего водоснабжения.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации**

**и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) В соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в здании МБОУ «Совхозная СОШ» по адресу: 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Совхозный, ул. Молодежная, д. 1а провести ремонт поверхности потолков и стен в складском помещении для хранения пищевых продуктов. Срок до 01.08.2024г.

2) В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в здании МБОУ «Совхозная СОШ» по адресу: 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Большая Веня, ул. Садовая, 2 обеспечить горячим водоснабжением туалетные помещения для мальчиков и для девочек. Срок до 01.08.2024г.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на - МБОУ «Совхозная СОШ», юридический адрес: 427008, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Совхозный, ул. Молодежная, д. 27**

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора




Южакова М.А.

С предписанием ознакомлен(а) «20» 12 2023г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)